

**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci  
„Tepelný zdroj pro objekt OÚ Cheznovice „**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

**Zadavatel:**

Obec Cheznovice  
338 06 Cheznovice 16  
IČO 00258750  
Tel. 371 793 407  
e-mail: [Cheznovice@volny.cz](mailto:Cheznovice@volny.cz)

Obecní úřad v Cheznovicích  
PSČ 338 06

07. 09/12  
Vypracováno: 5. 10. 2012  
Zajímá:

**Zadání:**

**Objekt:** Budova Obecního úřadu Cheznovice, 338 06 Cheznovice 16

- tepelné ztráty 21 kW
- Topný systém radiátorový, tepelný spád 55/45°C, bez exp. nádrže, oběhových čerpadel, regulace termostatickými hlavice
- dvě podlaží , jeden topný okruh

**Předmět dodávky:**

- Tepelné čerpadlo, systém Vzduch voda
- požadovaný bivalentní bod min. - 15°C
- instalace má obsahovat bivalentní zdroj
- veškeré instalační práce (napojení na topný okruh, elektropřipojení, stavební práce nutné k instalaci jednotky a vedení trubek
- instalační materiál nutný pro správnou funkci celého topení
- ohřev TUV není požadován
- elektrorevize instalace
- nutné protokoly o zkoušce topení

Předpokládaný termín zahájení: prosinec 2012

**Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Obecní úřad Cheznovice v době úředních hodin  
Konec lhůty podání nabídek: 22. 10. 2012

V Cheznovicích 5. 10. 2012

**OBEC CHEZNOVICE**  
se sídlem  
338 06 Cheznovice 16  
IČ 00258750

Ing. Sevald Jan

starosta